



2006
Nr. /2159/17.02.2017

Aprobat,
Mihai-Cristian DIMA
[Signature]
Director General,

ORDONATOR TERȚIAR DE CREDITE

CLARIFICARE 1

Referitor: Lucrări de amenajări de natura reparațiilor curente în sediile a 9 servicii de probațiune teritoriale și al DNP

Întrebarea nr. 1

Vă rugăm să ne precizați tipul corpurilor de iluminat echipate cu tuburi fluorescente aferente Lotului 8 - Serviciul de Probațiune Brașov.

Răspunsul nr. 1

Potrivit Secțiunii II, capitol 3 "*Cantități estimative de lucrări de amenajări de natura reparațiilor curente*" din Caietul de sarcini, Autoritatea contractantă solicită pentru 5 dintre cele 9 servicii de probațiune teritoriale și Direcția Națională de Probațiune doar montajul unor corpuri de iluminat echipate cu tuburi fluorescente.

Corpurile de iluminat fac obiectul unei achiziții separate derulate de Autoritatea contractantă. Caracteristicile acestor corpuri de iluminat/lămpi duble fluorescente, sunt:

- Sursa - tub fluorescent,
- Soclu - G13,
- Putere - 4x18W,
- Dimensiuni (Lxlxh)
 - minimum - 600mmx600mmx50mm
 - maximum - 650mmx650mmx75mm
- Tensiune de alimentare - 220-240V, 50-60Hz
- Factor de protecție - IP 20,