



CLARIFICARE 1

Referitor: Lucrari de amenajari de natura reparatiilor curente pentru sediile a 2 servicii de probatiune teritoriale

Întrebarea nr. 1

Cap. Repararea tencuielilor si finisajelor interioare vopsitoriei si zugrăvelilor
Nr. crt. 3 - reparatii de tencuieli interioare driscuite la tavane pe sipci sustinere cu elemnte de fixare directe executate cu un strat de gips carton - 20 mp
În teren am constatat, ca in totalitate tavanele (46 mp) sunt finisate cu tavan fals placat cu fibra minerala. Va rugam precizati daca si unde se va inlocui actualul finisaj cu cel solicitat in articol.

Răspunsul nr. 1

Autoritatea contractantă a modificat cerințele pentru respectivul item conform "Erată nr. 2" înregistrată cu nr. 2293/2159/10.03.2017 publicată pe site-ul Ministerului Justiției la secțiunea Achiziții publice - <http://www.just.ro/achizitia-de-lucrari-de-amenajari-de-natura-reparatiilor-curente-pentru-sediile-a-2-servicii-de-probatiune-teritoriale/>

Întrebarea nr. 2

Cap. Repararea tencuielilor si finisajelor interioare vopsitoriei si zugrăvelilor
Nr.crt. 4 - placarea peretilor cu placi ceramice similare celor initiale - 11 mp
Dupa parerea noastra este practic imposibil de identificat si procurat tipul de placa ceramic similar.

Va rugam sa ne comunicati daca se accepta o varianta cat de cat apropiata.

Răspunsul nr. 2

Autoritatea contractantă a solicitat " Placarea pereților cu plăci ceramice similare celor inițiale"și, în datele tehnice, a fost detaliată cerința " placarea cu plăci similare ținându-se cont de cromatica și dimensiunile plăcilor în completarea cărora se face placarea" astfel încât termenul de similar vizează "plăci ceramice cât mai apropiate ca dimensiune și culoare de cele inițiale".

Întrebarea nr. 3

Cap. Repararea tencuielilor si finisajelor interioare vopsitoriei si zugrăvelilor
Nr.Crt.5 - reparare, revizuire, inlocuire feronerie la ferestre lemn sau metal simple, duble, cuplate (cremoane, distantiere, sipca la cremoane, coltare metalice, olivere, balamale) - 6 buc

Dupa parerea noastra ferestrele se prezinta intr-o faza avansata de degradare, fapt care face imposibila reparatia lor. Asadar recomandam inclocuirea cu o tamplarie noua, echipata cu glăfuri interioare si exterioare; in teren am identificat doar 4 ferestre.

Avem de facut aceeasi recomandare si pentru usile de la Nr.crt. 9 - vopsitorii usi si ferestre. (aici am constatat o degradare avansata - practic ireparabila - a tocurilor usilor.

Răspunsul nr. 3

Autoritatea contractantă își menține solicitările referitoare la

- Reparare/revizuire/înlocuire feronerie la ferestre lemn/metal simple, duble, cuplate (cremoane, distanțiere, șipcă la cremoane, colțare metalice, olivere, balamale);
- Pregătirea tâmplăriei pentru aplicarea vopselei;
- Reparare/revizuire/înlocuire glafuri interioare;
- Reparare/revizuire/înlocuire glafuri exterioare;
- Vopsitorii pe tâmplărie de lemn interior/exterior (tocuri, uși, ferestre, obloane), utilizând produse pe bază de rășini polimerice, inclusiv grunduire.

Autoritatea contractată a modificat cantitatea de la 6 la 4 ferestre.

Întrebarea nr. 4

Cap. Revizuirea /repararea / inlocuirea partiala a pardoselilor interioare

Nr.crt. 2, 3 , 4 - reparare / reconditionare / inlocuire partiala pardoseli parchet lemn natur pe support existent ; raschetat, chituit, grunduit, lustruit pardoseli din parchet lemn natur cu lac pentru parchet ; frizuri stejar ceruit

In teren am constatat ca pardoselile la care se refera acest capitol sunt acoperite cu placaj OSB peste care s-a aplicat mocheta. Nu intelegem ce reparatii / reconditonari / inlocuiri se solicita in articolul de mai sus.

Va rugam sa ne transmiteti ce tip de finisaj sa luam in calcul. Parchetul, fie din lemn natur sau laminat nu se va putea aplica pe suprafata respective, fara o pregatire initiala a acesteia; ne referim la egalizarea suprafetelor cu o sapa din beton si nivelarea ei cu o sapa autonivelanta.

Răspunsul nr. 4

Autoritatea contractantă a modificat cerințele pentru itemii respectivi conform "Erată nr. 2" înregistrată cu nr. 2293/2159/10.03.2017 publicată pe site-ul Ministerului Justiției la secțiunea Achiziții publice - <http://www.just.ro/achizitia-de-lucrari-de-amenajari-de-natura-reparatiilor-curente-pentru-sediile-a-2-servicii-de-probatiune-teritoriale/>